PROGETTOAMBIENTE
LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALI

Via Nazionale 254, Botricello 88070 (Cz)
Tel: 0961963982 email: info@progettoambientesas.it

Analisi Acque potabili, reflue, superficiali e piscina - Analisi chimico-fiche di Terreni
Analisi Igienico Ambientali - Analisi chimica su olio e vino- Etichettatura alimenti

Rapporto di Prova: 184 /2018 **del** 24/04/2018

Gent.le Sig. **THEMA IMPIANTI S.R.L**
VIA RUGGERO 19
88050 SELLIA MARINA (CZ)
C.F/ P.IVA: 03331080790

Data di Accettazione: 19/04/2018 **Data inizio prove:** 19/04/2018 **Data fine prove:** 24/04/2018

Procedura Campionamento: Campione consegnato dal committente **Data ricevimento:** 19/04/2018

Descrizione Campione: ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE SELLIA MARINA-USCITA URIA

Produttore : COMUNE DI SELLIA MARINA

ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE

Prova	Metodo	Risultati	Un.Misura	C.Lim
pH	APAT CNR IRSA 2060	**7,6**	-	5.5-9.5
Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080	**<0.05**	mg/l	Max 0.2
Ammoniaca (come NH4+)	APAT CNR IRSA 4030	**8,20**	mg/l	Max 15
Solidi Sospesi Totali	APAT CNR IRSA 2090 B	**38**	mg/l	Max 80
B.O.D. 5 a 20°C	APHA n5210.D	**40**	mg O2/l	Max 40
C.O.D.	APAT CNR IRSA 5130	**80**	mg O2/l	Max 160
Tensioattivi	APAT CNR IRSA 5170	**0,2**	mg/l	Max 2
Azoto Nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	**<0.01**	mg/l	Max 0.6
Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4060	**0,2**	mg/l	<10
Conta Escherichia Coli	APAT CNR IRSA 7030 F	**550**	UFC/100 ml	Max 4800*

*RESTRIZIONE 5%

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
D.ssa Francesca Marchio
CHIMICO
A 659

PROGETTOAMBIENTE
LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALI

Via Nazionale 254, Botricello 88070 (Cz)
Tel: 0961963982 email: info@progettoambientesas.it

Analisi Acque potabili, reflue, superficiali e piscina - Analisi chimico-fiche di Terreni
Analisi Igienico Ambientali - Analisi chimica su olio e vino- Etichettatura alimenti

Gent.le Sig. THEMA IMPIANTI S.R.L

Rapporto di Prova:	184	/2018	**del**	24/04/2018	Pag. 2 di 2

Questo rapporto di prova riguarda solo i campioni oggetto di analisi
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di Progettoambiente.
Certificato valido a tutti gli effetti di legge,ai sensi R.D. 1.3.1928 n:842, della L. 1957 n 679