PROGETTOAMBIENTE
LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALI

*Via Nazionale 254, Botricello 88070 (Cz)*
*Tel: 0961963982 email: info@progettoambientesas.it*

**Analisi Acque potabili, reflue, superficiali e piscina - Analisi chimico-fiche di Terreni**
**Analisi Igienico Ambientali - Analisi chimica su olio e vino- Etichettatura alimenti**

**Rapporto di Prova:** 98 /18 **del** 05/03/2018 

**Gent.le Sig.** **THEMA IMPIANTI S.R.L**
VIA RUGGERO 19
88050 SELLIA MARINA (CZ)
**C.F/ P.IVA:** 03331080790

**Data di Accettazione:** 26/02/2018 **Data inizio prove:** 26/02/2018 **Data fine prove:** 05/03/2018

**Procedura Campionamento:** Campione consegnato dal committente **Data ricevimento:** 26/02/2018

**Descrizione Campione:** Acqua uscita depuratore del Comune di Sellia Marina (CZ)-uscita Sena

**Produttore :** Comune di Sellia Marina

| PROVA | RISULTATI | UN. MISURA | C. LIMITE | METODO |
|---|---|---|---|---|
| **ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE** | | | | |
| pH | 7,6 | - | 5.5-9.5 | APAT CNR IRSA 2060 |
| Cloro attivo libero | <0.05 | mg/l | Max 0.2 | APAT CNR IRSA 4080 |
| Ammoniaca (come NH4+) | 7,90 | mg/l | Max 15 | APAT CNR IRSA 4030 |
| Solidi Sospesi Totali | 31 | mg/l | Max 80 | APAT CNR IRSA 2090 B |
| B.O.D. 5 a 20°C | 10 | mg O2/l | Max 40 | APHA n5210.D |
| C.O.D. | 21 | mg O2/l | Max 160 | APAT CNR IRSA 5130 |
| Tensioattivi | 0,3 | mg/l | Max 2 | APAT CNR IRSA 5170 |
| Azoto Nitroso | <0.01 | mg/l | Max 0.6 | UNI EN ISO 10304-1:2009 |
| Fosforo | 0,3 | mg/l | <10 | UNI EN ISO 15587-1:2002+ UNI EN ISO 11855:2009 |
| Conta Escherichia Coli | <4800 | UFC/100 ml | Max 4800* | APAT CNR IRSA 7030 F |

*RESTRIZIONE 5%

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA
D.ssa Francesca Marchio
CHIMICO
A 659

Questo rapporto di prova riguarda solo i campioni oggetto di analisi
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di Progettoambiente.
Certificato valido a tutti gli effetti di legge,ai sensi R.D. 1.3.1928 n:842, della L. 1957 n 679