RAPPORTO DI PROVA (RP)

N.ro 3462 / 18 del30/10/2018

VERBALE DI PRELIEVO N°: 3484

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 25/10/2018 09.22

CLIENTE/COMMESSA: 2499 / 1002 THEMA IMPIANTI SRL

INDIRIZZO: VIA RUGGERO 19

LOCALITA': 88050 SELLIA M.NA CZ

DATA - ORA PRELIEVO:25/10/2018 07.00

LUOGO PRELIEVO: Uscita Uria-Comune Sellia Marina

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE:

Campionamento effettuato dal Cliente

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
	* BOD5 (come O2)	Metodo Winkler	25/10/2018	21	mg/l	40	
1.Acqua Reflua			30/10/2018				
	* COD(come O2)	ISO 15705	25/10/2018	74	mg/l	160	
1.Acqua Reflua			25/10/2018				
	pH	APAT CNR IRSA 2060	25/10/2018	8.2	unità pH	5,5-9,5	
1.Acqua Reflua		Man 29 2003	25/10/2018				
	* Cloro attivo libero	APAT CNR IRSA 4080	25/10/2018	0.13	mg/l	0,2	
1.Acqua Reflua		MAN 29:2003	25/10/2018				
	* Azoto ammoniacale	APAT CNR IRSA 4030	25/10/2018	2	mg/l	15	
1.Acqua Reflua		Man 29 2003	25/10/2018				
	* Azoto Nitroso	APAT CNR IRSA 4050	25/10/2018	0.06	mg/l	0,6	
1.Acqua Reflua		Man 29 2003	25/10/2018				
	* Fosforo Totale	DIN EN ISO 6878	25/10/2018	3	mg/l	10	
1.Acqua Reflua			25/10/2018				
	* Solidi sospesi totali	APAT CNR IRSA 2090	25/10/2018	24	mg/l	80	
1.Acqua Reflua		Man 29 2003	25/10/2018				
	* Tensioattivi	APAT CNR IRSA 5170	25/10/2018	0.3	mg/l	2	
1.Acqua Reflua		Man 29 2003	25/10/2018				
	Escherichia coli	APAT CNR IRSA 7030	25/10/2018	3.700	Ufc/100ml	5000	
1.Acqua Reflua		F Man 29:2003	26/10/2018				

.

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015

ESI SUD s.r.l.
sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro
tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com
P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB. N°0867
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

N.ro 3462 / 18 del 30/10/2018

VERBALE DI PRELIEVO N°: 3484

DATA - ORA ACCETTAZIONE: 25/10/2018 09.22

CLIENTE/COMMESSA: 2499 / 1002 THEMA IMPIANTI SRL

INDIRIZZO: VIA RUGGERO 19

LOCALITA': 88050 SELLIA M.NA CZ

DATA - ORA PRELIEVO: 25/10/2018 07.00

LUOGO PRELIEVO: Uscita Uria-Comune Sellia Marina

TIPOLOGIA PRELIEVO: CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE:

Campionamento effettuato dal Cliente

Superficie/Campione	Determinazione	Metodo	Inizio/Fine Prova	Risultato/Unità misura		Limite	Incertezza Misura
	* Colore	APAT CNR IRSA 2020	25/10/2018	AssXdil1:20	tasso diluizione	Non percettibile	
1.Acqua Reflua		Man 29 2003	25/10/2018				
	* Odore	APAT CNR IRSA 2050	25/10/2018	Non molesto		non molesto	
1.Acqua Reflua		Man 29 2003	25/10/2018				

NOTE:

LIMITI: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Allegato 5, Tab. 3, parte terza.

"Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96.

Responsabile Laboratorio

Dr. Maria ROMEO

Fase di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

FINE RAPPORTO DI PROVA

I risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il rapporto di prova non deve essere riprodotto parzialmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio
I campioni sottoposti a prova sono conservati fino all'emissione del rapporto di prova
Prove eseguite in singola piastra e 2 diluizioni consecutive, in conformità alla Norma ISO 7218:2007/AMD.1:2013
* prova non accreditata da ACCREDIA

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015

ESI SUD s.r.l.

sede legale Via Lucrezia Della Valle, 84 - 88100 Catanzaro

tel. 0961 - 754019 pbx - fax 0961 - 752340 E_Mail info@esisud.com http:\\www.esisud.com

P.Iva e C. F. 02493390799 Reg. Imprese n. 02493390799 Cap. Soc. Euro 15.000,00 Rea 167027

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB. N°0867

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF, ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements