PROGETTOAMBIENTE
LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALI

Via Nazionale 254, Botricello 88070 (Cz)
Tel: 0961963982 email: info@progettoambientesas.it

Analisi Acque potabili, reflue, superficiali e piscina - Analisi chimico-fiche di Terreni
Analisi Igienico Ambientali - Analisi chimica su olio e vino- Etichettatura alimenti

Rapporto di Prova: 308 /17 **del** 02/01/2018

Gent.le Sig. **THEMA IMPIANTI S.R.L**
VIA RUGGERO 19
88050 SELLIA MARINA (CZ)
C.F/ P.IVA: 03331080790

Data di Accettazione: 27/12/2017 **Data inizio prove:** 27/12/2017 **Data fine prove:** 02/01/2018

Procedura Campionamento: Campione consegnato dal committente **Data ricevimento:** 27/12/2017

Descrizione Campione: Acqua reflua uscita impianto di depurazione Comune di Sellia Marina (CZ) Dep. Uria

Produttore : Comune si Sellia Marina (CZ) **Normative di riferimento** D.L 152/06 PaR III All 5 TAB3

PROVA	RISULTATI	UN. MISURA	C. LIMITE	METODO
ACQUA REFLUA USCITA DEPURATORE				
pH	7,2	-	5.5-9.5	APAT CNR IRSA 2060
Cloro attivo libero	<0.05	mg/l	Max 0.2	APAT CNR IRSA 4080
Ammoniaca (come NH4+)	7,00	mg/l	Max 15	APAT CNR IRSA 4030
Solidi Sospesi Totali	18	mg/l	Max 80	APAT CNR IRSA 2090 B
B.O.D. 5 a 20°C	6	mg O2/l	Max 40	APHA n5210.D
C.O.D.	14	mg O2/l	Max 160	APAT CNR IRSA 5130
Tensioattivi	0,2	mg/l	Max 2	APAT CNR IRSA 5170
Azoto Nitroso	<0.05	mg/l	Max 0.6	UNI EN ISO 10304-1:2009
Fosforo	1,0	mg/l	<10	UNI EN ISO 15587-1:2002+ UNI EN ISO 11855:2009
Conta Escherichia Coli	150	UFC/100 ml	Max 4800*	APAT CNR IRSA 7030 F

*RESTRIZIONE 5%

Il Responsabile del Laboratorio

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CALABRIA ★ A 659 ★
D.ssa Francesca Marchio
CHIMICO

Questo rapporto di prova riguarda solo i campioni oggetto di analisi
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta di Progettoambiente.
Certificato valido a tutti gli effetti di legge,ai sensi R.D. 1.3.1928 n:842, della L. 1957 n 679