PROGETTO AMBIENTE
LABORATORIO DI ANALISI AMBIENTALI
Analisi Acque potabili, reflue, superficiali e piscina - Analisi chimico-fiche di Terreni
Analisi Igienico Ambientali - Analisi chimica su olio e vino- Etichettatura alimenti

Rapporto di prova: 232A /18 **del** 20/06/2018

Gent.le Sig Thema Impianti s.r.l
Via Ruggero 19
88050 Sellia Marina
C.F/ P.Iva :03331080790

Data di Accettazione: 13/06/2018 **Data inizio Prove**: 13/06/2018 **Data fine prove**:20/06/2018
Procedura di campionamento: Campione consegnato dal committente **Data ricevimento**:13/06/2018
Descrizione Campione: Acqua uscita Depuratore Comune di Sellia Marina-Uscita Uria (CZ)
Produttore: Thema Impianti srl

PROVA	METODO	RISULTATI	UN. MISURA	CONC. LIMITE
pH	APAT CNR IRSA 2060	**7.6**	-	5.5-9.5
Cloro attivo	APAT CNR IRSA 4080	**<0.05**	mg/l	Max 0.2
Ammoniaca (come NH4+)	APAT CNR IRSA 4030	**8.0**	mg/l	Max 15
Solidi Sospesi Totali	APAT CNR IRSA 2090 B	**31**	mg/l	Max 80
B.O.D. 5 a 20 °C	APHA n5210.D	**35**	mg O2/l	Max 40
C.O.D.	APAT CNR IRSA 5130	**40**	mg O2/l	Max 160
Tensioattivi	APAT CNR IRSA 5170	**0.2**	mg/l	<2
Azoto nitroso	UNI EN ISO 10304-1:2009	**<0.01**	mg/l	<0.6
Fosforo totale	APAT CNR IRSA 4060	**0.2**	mg/l	<10
Conta Escherichia Coli	APAT CNR IRSA 7030 F	**<4800**	UFC/100 ml	Max 4800*

*Restrizione 5%

Il Responsabile del Laboratorio



Questo rapporto di prova riguarda i campioni oggetto di analisi
Il rapporto di prova non può essere riportato parzialmente salvo autorizzazione scritta di Progettoambiente.
Certificato valido a tutti gli effetti di legge, ai sensi R.d. 1/3/1928 n 842, dela L.1957 n 679